



# ООО «СМУ ЛИФТСТРОЙ»

ИНН 2308161928 КПП 231201001

Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар,  
Карасунский округ, ул.Снесарева, д.2, пом.11

Тел./факс 263-51-47;263-51-48

e-mail: liftstroy@inbox.ru

Р/с 40702810900430000001, К/с 30101810200000000722, БИК 040349722

банк: КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар

*монтаж, наладка, ремонт и обслуживание лифтов любых модификаций*

Исх. № 737

От 29.11.2017 г.

Кулагиной Елене  
Владимировне

О диспетчеризации лифтов и применение сигналов пожарной опасности на объекте:  
«Жилой комплекс по ул. Газовиков, 3а в с. Небуг».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для диспетчеризации лифтов и подключения к автоматизированной системе противопо-  
дымной защиты необходимо:

1. Заключение договор с ООО «СМУ ЛИФТСТРОЙ» на монтаж диспетчерской связи.
2. Для обеспечения передачи пожарной сигнализации и перевода лифтов в пожарный режим (кабина лифта уезжает на первый этаж, открывает двери и блокируется) подвести к каждой станции управления лифтом провод сигнала АСПЗ (на каждую станцию управления лифтом – отдельное реле).
3. Станции управления лифтов необходимо соединить между собой двухпарным кабе-  
лем сечением не менее 1 мм кв. до окончания монтажа лифтов.
4. Подвести к одной из станий управления лифтом линию ИНТЕРНЕТ.
5. После монтажа лифтов и регистрации их в органах гостехконтроля заключить договор на обслуживание с ООО «Кублифт».
6. Все сигналы пожарной сигнализации и диспетчерского контроля работы лифтов, переговорной связи будут приниматься на диспетчерский пульт ООО «Кублифт» по адресу: ул. Снесарева 2, г.Краснодара по каналу ИНТЕРНЕТ.
7. Технические условия являются действительными при заключении договора на поставку, монтаж и дальнейшую эксплуатацию лифтов.

Согласно ГЭСН и ТЕР диспетчеризация и пожарная сигнализация в монтаж и наладку лифтов не входит.

Директор ООО «СМУ Лифтстрой»

А.А.Кузнецов



Иваненко В.В.  
Тел. 8(918)0602550